

## MONTERINGSANVISNING FJERNBETJENINGBOKS FB

EVB kan fjernbetjenes fra betjeningsboks FB (bilde1) som er tilleggsutstyr. Betjeningspanelet (bilde 2) skrues ut av varmevifte EVB sammen med ledningene som er festet til rekkeklemme nr. 4, 5, 6, 7 og 13. Ledningene skrues fast i lysterklemmen i bunn av betjeningsboksen FB (bilde 3) og det legges en 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> kabel mellom betjeningsboks FB og varmevifte EVB. Den svarte dekkluken på fjernbetjeningsboksen FB (bilde 1) skal fjernes og monteres på åpningen som ble i varmeviften EVB da betjeningspanelet (bilde 2) ble fjernet.



Bilde 1



Bilde 2



Bilde 3

## MONTERINGSANVISNING FJERNBETJENINGBOKS FB

EVB kan fjernbetjenes fra betjeningsboks FB (bilde1) som er tilleggsutstyr. Betjeningspanelet (bilde 2) skrues ut av varmevifte EVB sammen med ledningene som er festet til rekkeklemme nr. 4, 5, 6, 7 og 13. Ledningene skrues fast i lysterklemmen i bunn av betjeningsboksen FB (bilde 3) og det legges en 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> kabel mellom betjeningsboks FB og varmevifte EVB. Den svarte dekkluken på fjernbetjeningsboksen FB (bilde 1) skal fjernes og monteres på åpningen som ble i varmeviften EVB da betjeningspanelet (bilde 2) ble fjernet.



Bilde 1



Bilde 2



Bilde 3