# FDV - OVR T1-T2 12.5-440S P QS

OVR T1-T2 12.5-440S P QS



## Produktinformasjon

| | |
|---|---|
| Elnr: | 1623939 |
| ABB identnr: | 2CTB815710R4100 |
| Varenavn: | OVR T1-T2 12.5-440S P QS |
| Varebetegnelse: | OVR T1-T2 12.5-440s P QS |
| EAN: | 3660308525123 |
| Forpakning: | 1 |
| Enhet: | BOKS |
| Teknisk beskrivelse: | Overspenningsvern, Type 1+2 QS<br>Funksjon: Type 1 og Type 1+2 overspenningsvern er lynavledere. De kan avlede høy energi fra et direkte nedslag.<br>Bruksområdet: Installasjoner som er utsatt for direkte lynnedslag (f.eks. bygninger som har montert ekstern lynavleder, eller der tilførsel kommer som luftstrekk). Type 1 må installeres ved inngangen til installasjonen (hovedtavle eventuelt ved målerplasseringen).<br>ABB Type Type 1+2 QS overspenningsvern er testet med strømpuls 10/350. I tillegg er Type 1+2 overspenningsvern også testet med strømpuls 8/20 for å garantere mot overspenninger med lav energi, generert av indirekte nedslag og transienter.<br><br>Type 1 Nøytral overspenningsvern er for TN-nettverk i kombinasjon med fase overspenningsvern Type 1 eller Type 1+2.<br>Applikasjoner: Bolig, forretningsbygg og industri.<br>Standard: IEC 61643-1 / EN 61643-11<br>Teknologi: Gnistgap/Varistor<br>10/350 strømpuls for Type 1, 10/350 & 8/20 for Type 1+2 |

## Teknisk info

| | |
|---|---|
| Standard: | IEC 61643-11 / EN 61643-11 |
| ETIM: | EC001457 - Kombiavleder for strømforsyning |
| Vedlikehold: | |

ABB Electrification Norway AS
Postboks 129, 1325 Lysaker
Kundeservice: +47 24 16 54 00
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com