

Bardunsats**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Bardunsats 50mm² med isolator
Med kause i enden av wire for feste mot øyebolt
i stolpe
Bardunsats for bardunering av trestolper.

El-nummer:	2801501
Dimensjon:	50mm ² -9,0mm (19x1,8mm)
Lengde:	14,0mtr
Overflatebehandling:	Varmgalvanisert, 200 gr/m ² Isolator montert cirka 3 meter fra
Øvrige opplysninger:	toppfeste

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD*****Brukermanual:***

Enkel monteringsanvisning ligger i esken ved levering.

Ettersyn/kontroll

Bardunsatser må kontrolleres med jevne mellomrom. Etterstrammes ved behov. I tillegg må bardunene sjekkes for rustdannelse. Dette er spesielt viktig i områder som er utsatt for forurensning fra luft og eventuelt salt.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Det er ingen krav til vedlikehold av dette produktet. Ved skade eller rust byttes produktet ut.

3. TEKNISKE OPPLYSNINGER**Bardunsats 2801501 består av følgende komponenter:**

2801493 Bardunwire 50mm², 14 meter, 145kp/mm²
2845104 Stagtinge med dobbel kile for 25-52mm²
2858526 Bardunmarkør (1 pose)
2861132 Bardunisolator SDI 70.24, montert på bardun 3 meter fra toppfeste..
2881533 Øyebolt m/ øye / buede skiver
2857103 Bulldogg Ø 20mm

Pakket i eske, komplett, (NB uten jordfeste)
Eske er merket med el-nummer, typebeskrivelse, forhandler og produsent.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Certex Norge AS
Postadresse	Postboks 6400, Sluppen
Postnr. og poststed	7486 Trondheim
Telefon	+47 73 53 97 00
E-post	Certex.trondheim@certex.no
Internett	www.certex.no