

**Bardunsats****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Bardunsats 50mm<sup>2</sup> med isolator, 19 mtr  
Bardunsats for bardunering av trestolper.

<b>EI-nummer:</b>	2801502
<b>Dimensjon:</b>	50mm <sup>2</sup> -9,0mm (19x1,8mm)
<b>Lengde:</b>	19,0mtr
<b>Overflatebehandling:</b>	Varmgalvanisert, 200 gr/m <sup>2</sup>
<b>Øvrige opplysninger:</b>	Isolator montert cirka 3 meter fra toppfeste

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD*****Brukermanual:***

Enkel monteringsanvisning ligger i esken ved levering.

***Ettersyn/kontroll***

Bardunsatser må kontrolleres med jevne mellomrom. Etterstrammes ved behov. I tillegg må bardunene sjekkes for rustdannelse. Dette er spesielt viktig i områder som er utsatt for forurensing fra luft og eventuelt salt.

***Vedlikeholdsinstruks og -intervall***

Det er ingen krav til vedlikehold av dette produktet. Ved skade eller rust byttes produktet ut.

**3. TEKNISKE OPPLYSNINGER****Bardunsats 2801502 består av følgende komponenter:**

2801493 Bardunwire 50mm<sup>2</sup>, 19 meter, 145kp/mm<sup>2</sup>  
2845104 Stagtvinge med dobbel kile for 25-52mm<sup>2</sup>  
2858526 Bardunmarkør (1 pose)  
2861132 Bardunisolator SDI 70.24, montert på bardun 3 meter fra toppfeste..  
2845127 Bardunholdere 3 stk  
Toppfeste «alukobling»,  
2m syrefast wirestropp for sammenkobling mellom toppfeste på bardun og stolpe.

Pakket i eske, komplett, (NB uten jordfeste)  
Eske er merket med ei-nummer, typebeskrivelse, forhandler og produsent.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Certex Norge AS
<b>Postadresse</b>	Postboks 6400, Sluppen
<b>Postnr. og poststed</b>	7486 Trondheim
<b>Telefon</b>	+47 73 53 97 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Certex.trondheim@certex.no">Certex.trondheim@certex.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.certex.no">www.certex.no</a>