


FDV dokumentasjon

PSS175...300 	Mykstartere PSS 175 ... 300				
Forvaltning	PSS 18 ... 300 er produsert i samsvar med EN60947-1 (1999-05), EN60947-1/A11 (1994) EN60947-24-2 (1995) +Amd(1995) Low Voltage Directive No. 73/23/EEC Amd No. 93/68/EEC EMC Directive No. 89/336/EEC Amd No. 92/31/EEC				
Drift	Renhold	Ingen krav til periodisk vedlikehold.			
	Energiforbruk				
	Henvisninger	Se teknisk katalog 1SFC132001C0201; Installation och skötselanvisning 1SFC388002-sv			
Vedlikehold	Rutiner	Kontrollere at apparatens kylluftvägar är fria från smuts och damm. Kontrollera även at fläkten fungerar och at den snurrar fritt. Vid spänningslöst tillstånd kan du snurra på fläkthjulet och kontrollera at det snurrar lätt. Fläkthjulet får ej gå tungt.			
	Levetid				
	Annet	Reservdeler se Spare Part List 1SFC132005M0201			
Generelt					
Produsent	Navn	Adresse	Faks	E-post	
	ABB AS Automasjonsprodukter	Postboks 797, 3002 Drammen	32 85 80 10	Automasjonsprodukter @no.abb.com	

--	--	--	--	--